

性能評価書

パヴァテックス・ジャパン株式会社
代表取締役 トーマス・ケースリン 様

平成 24 年 7 月 9 日付けで性能評価の申請を承諾した下記構造方法等は、一般財団法人 日本建築総合試験所が定めた評価基準のうち、建築基準法第 2 条第八号に係る基準に適合しているものと評価します。

平成 24 年 10 月 12 日



記

1. 件 名

軽量セメントモルタル塗・木質繊維断熱材表張/せっこうボード裏張/木製軸組造外壁
(商品名：ディフテルム)

(10 分割申請)

- ① 軽量セメントモルタル塗・木質繊維断熱材表張/せっこうボード裏張/木製軸組造外壁
- ② 軽量セメントモルタル塗・木質繊維断熱材・木質系ボード表張/せっこうボード裏張/木製軸組造外壁
- ③ 軽量セメントモルタル塗・木質繊維断熱材・セメント板表張/せっこうボード裏張/木製軸組造外壁
- ④ 軽量セメントモルタル塗・木質繊維断熱材・火山性ガラス質複層板表張/せっこうボード裏張/木製軸組造外壁
- ⑤ 軽量セメントモルタル塗・木質繊維断熱材・せっこうボード表張/せっこうボード裏張/木製軸組造外壁
- ⑥ 人造鉱物繊維断熱材充てん/軽量セメントモルタル塗・木質繊維断熱材表張/せっこうボード裏張/木製軸組造外壁
- ⑦ 人造鉱物繊維断熱材充てん/軽量セメントモルタル塗・木質繊維断熱材・木質系ボード表張/せっこうボード裏張/木製軸組造外壁
- ⑧ 人造鉱物繊維断熱材充てん/軽量セメントモルタル塗・木質繊維断熱材・セメント板表張/せっこうボード裏張/木製軸組造外壁
- ⑨ 人造鉱物繊維断熱材充てん/軽量セメントモルタル塗・木質繊維断熱材・火山性ガラス質複層板表張/せっこうボード裏張/木製軸組造外壁
- ⑩ 人造鉱物繊維断熱材充てん/軽量セメントモルタル塗・木質繊維断熱材・せっこうボード表張/せっこうボード裏張/木製軸組造外壁

2. 性能評価の対象条文

建築基準法施行令第 108 条第一号及び第二号
[外壁 (耐力) 30 分間防火性能]

3. 性能評価の内容

(別添) のとおり

4. 評価員名

上杉 英樹 河野 守 原田 和典 田坂 茂樹